

ООО «Север Град»

Негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий

Свидетельство об аккредитации Минрегиона России РОСС RU.0001.610081 от 19.10.2012 г.

Свидетельство об аккредитации Минрегиона России РОСС RU.0001.610028 от 26.12.2012 г.

Почтовый адрес: 191123, Санкт-Петербург, Манежный пер., д. 14, лит. А
(ул. Маяковского, д. 45), Тел. 305-37-09

Юридический адрес: 191119, Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, д.94, корп. 2, пом. 8Н,
КПП 784201001, ИНН 7841376438

e-mail: Severgrad.expert@yandex.ru

Директору ООО «ИСК «Альянс»

С.Л. Крыловой

440008, г. Пенза, ул. Кулакова, 7

На № 400 от 27 ноября 2015 года

№ СГ/0020 от 01 декабря 2015

На Ваше обращение в негосударственную экспертизу ООО «СеверГрад» сообщая следующее.

Негосударственной экспертизой ООО «СеверГрад» была рассмотрена и получила положительное заключение (от 15.09.2015 № 4-1-1-0077-15) проектная документация без сметы и результаты инженерных изысканий на строительство многоквартирного жилого дома выше 5 этажей со встроенно-пристроенными объектами социально-бытового обслуживания, административными и торговыми помещениями на земельном участке по адресу: г. Пенза, в районе ул. Урицкого.

В тексте заключения выявлены технические неточности.

На стр. 37, раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения», 3 абзац сверху (раздела) слова: «Степень огнестойкости - I (для 10-, 14-, 18-этажных блоков)» аннулируется и заменяются текстом следующего содержания «Степень огнестойкости - I (для 18-этажных секций и встроенной подземной автостоянки). Степень огнестойкости - II (для 7-, 10-, 14—этажных секций и встроенной надземной автостоянки)».

На стр. 69 раздел "Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности":

последний абзац сверху (страницы), слова: «.....I степень для 18,14,10-этажных секций и встроенных автостоянок, II степень для 7-этажных секций и прилегающих паркингов.....» аннулируется и изменяется текстом следующего содержания: «... I степень для 18-этажных секций и подземной автостоянки, II степень для 7-, 10-, 14-этажных секций и подземной автостоянки.....».

Руководитель экспертизы
Директор ООО «СеверГрад»



В.Г.Реут

Почетный архитектор России
Государственный советник
Санкт-Петербурга 1 класса (в отставке)